



# Sikkerhedsprøvning

Delresultater fra akkrediteret rapport ChimneyLab-256, Sub report S

**Producent** Stokergården  
**Adresse** Rævehøjvej 1  
DK-6933 Kibæk  
Danmark  
**CVR-nummer** 25190246

**Produkt funktion** Centralvarmekedel  
**Model** DB56 med stoker DB 400/700 /1150 eller Multi Mini  
**Fyringsprincip** Automatisk  
**Prøvningsmetode** EN 303-5:2012  
**Kravsspecifikationer** EN 303-5:2012  
**Brændsel** C1, træpiller

## Resultater:

		Maks. temperatur målt	Krav
Pludeligt fald i varmeforbrug	°C	104	≤ 110

		Maks. temperatur målt	Krav
Strømsvigt	°C	83	≤ 110

		Maks. CO målt	-
Ingen forbrændingsluft	Vol. %	2.3	≤ 5

ChimneyLab Europe ApS bekræfter hermed at anlægget overholder kravene til sikkerhed iht. EN 303-5:2012.

Lyngå 30-01-2017

ChimneyLab Europe ApS

Finn Petersen